

2) BLIKSEM SLAAT OVER IN HET MIDDEN OP DE STALEN BALK ONDER DE KAP EN SLAAT AF NAAR EEN DAKPAN

1) BLIKSEMINSLAG RECHTS IN WONING 11 MAART 23.00 UUR 2008.

3) BLIKSEM SLAAT IN DE GASLEIDING
Het gas spoot uit de leiding!



Tot nu toe bekende bliksem en inductieschade

Woonhuis:

- Dakpannen defect
- Elektrische installatie verwoest
- Telefooncentrale verwoest
- 2 Computers verwoest
- Gasleiding vervangen
- Satellietischotel verwoest

Koeienstal inductieschade:

- Computer van de voederinstallatie verwoest

©ALEKTRAON BV

Vaak gaat men er van uit dat de bliksem inslaat op het hoogste punt of in het grootste gebouw. Deze opstelling geeft aan dat dit zeker niet waar is. De woning waar de bliksem op 11 maart om 23.00 uur insloeg is op de nok ca. 8 meter hoog. De Koeienstal heeft een nokhoogte van ca. 11 meter en is qua oppervlakte zeker 6 keer groter dan de woning. De woning is door een voltreffer geraakt!